Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код		
Дата	Учетный номер	**QR-код**
29.11.2021	59210061000201409882	
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: не требуется		

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

28 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Пермскому муниципальному району
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 162 / 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕРШЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
Пермский край, Пермский район, с. Бершеть, ул. Ленина, 9;
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника 28 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пермскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
№ 162 от «29» 11 2021 года
с «13» декабря 2021 г. по «24» декабря 2021 года

1) Тимошечкин Артем Дмитриевич, дознаватель 28 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пермскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

2) Лотошниковым Арсением Викторовичем, инспектором 28 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пермскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

По адресу: Пермский край, Пермский район, с. Бершеть, ул. Ленина, 9.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Не организовано ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума,	Пункт 71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	13.12.2022	

	ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.			
2.	На путях эвакуации из здания бассейна в здание детского сада в коридоре допущена различная высота ступеней	ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	13.12.2022	
3.	Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения приема грязного белья, а также определение класса зоны	123-ФЗ от 22.05.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". гл. 5, 7 и 8; п. 12 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	13.12.2022	
4.	Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения склада сыпучих продуктов, а также определение класса зоны	123-ФЗ от 22.05.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". гл. 5, 7 и 8; п. 12 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	13.12.2022	
5.	Допускается отделка покрытий полов на путях эвакуации линолеумом с неизвестным классом материалов по пожарной опасности.	Ст. 134, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07. 2008 N 123-ФЗ п. 6; таблица № 28.	13.12.2022	
6.	Пищеблок не выделен противопожарными перегородками 1-го типа. (при входе в помещение пищеблока установлена деревянная дверь)	123-ФЗ от 22.05.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83,84; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	13.12.2022	

7.	Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения склада радом с электрощитовой, а также определение класса зоны	123-ФЗ от 22.05.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". гл. 5, 7 и 8; п. 12 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	13.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Савина Е.А. Савина
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Савина
(подпись)

Дознаватель 28 ОНПР по Пермскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Тимошечкин А.Д.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.